



Promotecnica R.C.

CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Il dimensionamento di un impianto di trattamento dei reflui deve essere fatto in base al numero degli Abitanti Equivalenti (A.E.). Per il loro calcolo, esiste un sistema convenzionale che è adatto per gli scarichi residenziali o assimilabili ai domestici che è riportato su alcune linee guida di ARPA e presente nei Regolamenti Edilizi Comunali ai capitoli relativi allo smaltimento liquami.

UNITA' ABITATIVA	DESCRIZIONE	COMPONENTI		AE
		u.m.	n.	n.
CASE DI CIVILE ABITAZIONE	Persone	n.	1	1
	Superficie lorda	m ²	35	1
	Volume edificio	m ³	100	1
	Posti letto	m ² <	1	1
	Camere da letto	m ² >=	14	1
			14	2
ALBERGHI, VILLAGGI TURISTICI, AGRITURISMI, CASE DI RIPOSO E SIMILI	Posti letto	n.	2	1
	Addetti	n.	3	1
	Camere da letto	m ² < = ogni m ²	14 6	1 1
RISTORANTI MENSE, TRATTORIE	Coperti	n.	3	1
	Addetti	n.	3	1
	Sala da pranzo	m ² =	3,60	1
CAMPEGGI	Posti letto	n.	2	1
	Addetti	n.	3	1
BAR, CIRCOLI, CLUB	Clienti	n.	7	1
	Addetti	n.	3	1
SCUOLE	Alunni	n.	10	1
PALESTRE	Frequentanti	n.	10	1
CASERME, PRIGIONI	Posti letto	n.	1	1,5
FABBRICHE, LABORATORI ARTIGIANALI CHE NON PRODUCANO ACQUE REFLUE DI LAVORAZIONE	Lavoratori	n.	2	1
CINEMA, TEATRI, SALE CONVEGNI, MUSEI, IMPIANTI SPORTIVI	W.C.	n.	1	1
	Posti	n.	30	1
	Addetti	n.	3	1
OSPEDALI, CLINICHE	Posti letto	n.	2	1
	Addetti	n.	3	1
UFFICI, NEGOZI, ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE	Impiegati	n.	3	1